


Означение на пожароизвестител


X - XXX  
номер на адресируем  
пожароизвестител  
в сектора  
номер на сектора

БЛОК-СХЕМА  
на активните мерки за защита



## ЛЕГЕНДА

- ПИЦ** Пожароизвестителна централа адресируема монтира се на височина 1.6м
- Ръчен пожароизвестител адресируем монтира се на височина 1.5м
- Паралелен светлинен сигнализатор монтира се на височина 0.3м. над вратите
- Оптично - димен пожароизвестител адресируем монтира се на табана
- Сигнализатор звуково-светлинен за външен монтаж адресируем монтира се на височина 3м
- Сигнализатор звуково-светлинен за вътрешен монтаж адресируем монтира се на височина 2.6м
- J-Y(L)Y 2x1,5mm² полага се скрито под мазилката и над окачен табан

 <b>ТРИАКСИС ООД</b> бул.Хр.Смирненски 30 ап.2	ГЛ.ПРОЕКТАНТ арх. А. Ковачев	
	ПРОЕКТАНТ инж. В. Хачадурян	
	СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ	
	АРХ арх. А. Ковачев	К инж. Д. Мераков
фирмен печат	ВК инж. П. Илиев	ПБ инж. К. Ванков
	ОВК инж. Б. Младенов	
	СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ	
ОБЕКТ Ремонт и преустройство на административна сграда на КПКОНПИ, гр. Ямбол, ул. Каранова №2	печат проектантска правоспособност	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ		ДАТА АПРИЛ, 2019г.
ЧАСТ ЕЛЕКТРО <b>E</b> ФАЗА ТП	No <b>E</b>	
ЧЕРТЕЖ СОТ ПОКРИВЕН ЕТАЖ	МАЩАБ 1:100	0 0 0 5