



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИ ЕТАЖ М1:50

ЛЕГЕНДА

- Ел.табло, по схема
- Аплик влагозащитен 10W с LED лампа
- Осв.тяло 10W с LED лампа по избор на собственика
- Плафон 10W с LED лампа с вграден датчик за движение с обсег 10м/360°
- LED осв.тяло 35W
- Евакуационно осв.тяло тип 1х2W с вградена акумулаторна батерия с време на разряд 2часа, IP 21
- Ключ за скрита инсталация: обикновен, сериен
- Контакт тип "Шуко" 16А: единичен
- Модулни кутии за стенов монтаж за 4 модула – 2бр. контакта тип "Шуко" 16А, розетка за телефон и LAN
- Бойлер–15л
- Радиатор
- Климатик

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Всички консуматори с индекс* са присъединени към шина дежурна
- Осветителната инсталация да се изпълни с проводник ПВВ–МБ1 3х1,5мм², положен под мазилка.
- Силовата инсталация да се изпълни с проводник тип ПВВ–МБ1,положен под мазилка и сечения посочени в табла.
- Контактите се монтират на височина 0,5 м от готов под.
- Вентилаторите в санитарните възли да се съобразят с въздуховодите.
- Слаботоковите инсталации да се положат на минимум 20 см от силовотокова.
- При преминаване на инсталациите по комините да се постави негорима подложка.

	ГЛ.ПРОЕКТАНТ арх. А. Ковачев	
	ПРОЕКТАНТ инж. В. Хачадурян	
ТРИАКСИС ООД бул.Хр.Смирненски 30 ап.2	СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ	
	АРХ арх. А. Ковачев	К инж. Д. Мераков
Фирмен печат	ВК инж. П. Илиев	ПБ инж. К. Ванков
	ОВК инж. Б. Младенов	
СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ		
ОБЕКТ Ремонт и преустройство на административна сграда на КПКОНПИ, гр. Ямбол, ул. Каранова №2		
печат проектантска правоспособност		
Дата АПРИЛ, 2019г.		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ		
ЧАСТ ЕЛЕКТРО Е ФАЗА ТП		
ЧЕРТЕЖ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ ВТОРИ ЕТАЖ	МАЩАБ	
	1:50	
No Е		
0002		